ENMIENDA NUM. 2
SUBASTA FORMAL 26J-25760
PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 23 Y 23A EN EL CAMPAMENTO SANTIAGO EN SALINAS PARA LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia, las siguientes enmiendas:

I. Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas en o antes del **lunes, 31 de agosto de 2026 hasta las 10:00 AM (AST)**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.

II. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **lunes, 31 de agosto de 2026 a las 2:00 PM (AST)**. Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Subastas/Licitaciones", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "acto de apertura virtual"

III. Se corrige el orden de los números romanos en los Anejos incluidos en el Pliego para que lean de la siguiente manera:

Anejo IX- Certificación de Cumplimiento con el Salario Prevaleciente Federal Ley Davis Bacon 40 USC 276A-71

Anejo X- Certificación de Inclusión de Empresas Pequeñas, Minorías y de Mujeres

IV. Se adjunta **los planos revisados**, el cual tendrá que ser utilizado por los licitadores para presentar su oferta.

V. Se adjunta **el Alcance de Trabajo revisado**, el cual tendrá que ser utilizado por los licitadores para presentar su oferta.

VI. A continuación, encuentran la explicación de los cambios realizados a los documentos:

Hojas de Plano

1. Hoja de plano M-1 (11/11) - Altura de la instalación de unidades de A/C en detalle (Typical Installation for A/C Units "Mini Split")
2. Hoja de plano M-1 (11/11) - Se eliminó el detalle (Typical Installation for A/C Units "Cassette") debido a que no aplica a este contrato.
3. Hoja de plano E-1 (8/11) - Eliminada la nota No. 4 (debajo de las tablas, derecha arriba de la hoja) que menciona el Allowance de $15,000.00 para trabajos eléctricos adicionales.

Hojas del SOW

1. Se modificó el punto 4.1.4.1. Del SOW para cambiar el Fire Rating de dos (2) horas a una (1) hora ya que esto cumple con los requisitos para área de oficina.
2. Se modificó el punto 4.1.5.9.2 para añadir la instalación de los nueve (9) disconectivos para las unidades de A/C del edificio.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.

PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

Yohed Orama Morales
Administrador Auxiliar de Adquisiciones
(AAA)

Lcda. Hilda M. Rivera Colón
Oficial de Licitaciones

Emitida hoy, 27 de agosto de 2026
En San Juan P.R.

JUNTA DE SUBASTAS
ASG
GOBIERNO DE PUERTO RICO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov