MINUTA NUM. 1

Número RFP: 27J-04242

Nombre RFP: PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROYECTO FEMA PA DR-4339, 95275, PARA LA AUTORIDAD PARA EL REDESARROLLO LOCAL DE ROOSEVELT ROADS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Fecha Pre-Propuesta: jueves, 15 de octubre de 2026

Hora de Inicio: 10:00 AM

Miembro Asociado: Alex J. López Echegaray

Proponentes participantes:

1. Victor Cruz Agostini - AIREKO CONSTRUCTION LLC
2. Randy R. Freeman - ANTILLES POWER DEPOT, INC.
3. José Luciano - CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC.
4. Carlos Ramos - MART-ELEC, CORP.
5. Natasha Zayas - MASTER LINK CORPORATION
6. Jorge A. Ortiz - METRICS ENGINEERS, P.S.C.
7. Geraldine Santos González - REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC.
8. Rafael Mitchell - RG ENGINEERING, INC.
9. Xamara Binet - Strategia Globale, Inc.
10. Miguel E. Berrios - WEC Electrical Supply
11. Noelis Rolón Feliciano - WIDE RANGE CORP.

Especialista: Viviana Vázquez Vergara explica las partes más importantes del pliego haciendo constar que es responsabilidad de todo proponente participante en esta reunión Pre-Propuesta el leer el pliego y completar todas las partes aplicables.

- **Invitación del RFP**
- **Contenido de la Propuesta**
- **Carta de Presentación**
- **Ley de Preferencia**
- **Fianzas**

- **BID Bond** (Fianza del Licitador)
- **Performance Bond:** (Fianza de Ejecución)
- **Condiciones e Instrucciones Especiales**
- **Tabla de Cotizar:** Al final del Pliego, en cuanto a la garantía deberá estar indicada en días, meses o años.

Se inicia el proceso de preguntas, pasando lista de los proponentes, según fueron registrados.

Durante la reunión, se consultó si era posible cotizar algunos de los equipos solicitados, en lugar de presentar una cotización por la totalidad de estos. Se indicó que la solicitud sería evaluada y que la determinación correspondiente se comunicaría posteriormente por correo electrónico.

Asimismo, se señaló una discrepancia entre la hoja de precios y las especificaciones técnicas con respecto al amperaje requerido para los interruptores de alto voltaje. En la hoja de precios se establecía un requerimiento de 1,200 A, mientras que en las especificaciones técnicas se indicaba un requerimiento de 3,000 A. Al respecto, se aclaró que el amperaje requerido sería de 3,000 A y que se realizaría la enmienda correspondiente a la hoja de precios para reflejar dicho requisito.

De igual manera, se consultó si los equipos debían almacenarse en Puerto Rico, a lo que se respondió afirmativamente, confirmándose que el almacenaje deberá realizarse en Puerto Rico.

Este proceso ha sido realizado y grabado a través de la plataforma "Microsoft Teams" para fines de récord. De requerir información adicional sobre la reunión pre-propuesta, podrá obtener la minuta accediendo a la página web de la Administración de Servicios Generales, en el área de Adquisiciones, sección de "Licitaciones", donde se encuentra publicada bajo el número correspondiente de la subasta.

Se advierte a los proponentes que participan de esta reunión Pre-Propuesta que está prohibido tener contacto con los miembros de la Junta de Subastas, con los funcionarios de la Administración Auxiliar de Adquisiciones y de la Oficina de Compras de ASG, luego de concluida esta reunión y hasta que esta **RFP** sea adjudicada.

PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

Cualquiera que incumpla con lo antes indicado, podrá ser descalificado y podrá conllevar cualquier otra penalidad impuesta por leyes o reglamentos aplicables.

Hora de cierre de los trabajos: 10:15 AM

Viviana Vázquez Vergara
Especialista de Compras y Subastas

Emitida hoy, 22 de octubre de 2026
En San Juan P.R.

PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov