ENMIENDA NUM. 3
SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP) - SELLADA 27J-04242
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROYECTO FEMA PA DR-4339, 95275, PARA LA AUTORIDAD PARA EL REDESARROLLO LOCAL DE ROOSEVELT ROADS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia, las siguientes enmiendas:

I. Se adjunta **Planos 27J-04242**, el cual tendrá que ser utilizado por los licitadores para presentar su oferta.

II. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada 2**, la cual tendrá que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.

III. Cambios incluidos en la Enmienda #3.

A. DOCUMENTOS DE LA SERIE 00
1. Documento 00 01 10 – Tabla de Contenido (Emitido para Adquisición de Equipos, Rev. a, 17 de agosto de 2026):
Elimínese este documento en su totalidad y sustitúyase por el Documento 00 01 10 – Tabla de Contenido revisado (Adenda Núm. 3, Rev. b, 23 de octubre de 2026), adjunto.
2. Documento 00 01 15 – Lista de Planos (Emitido para Adquisición de Equipos, Rev. a, 17 de agosto de 2026):
Elimínese este documento en su totalidad y sustitúyase por el Documento 00 01 15 – Lista de Planos revisado (Adenda Núm. 3, Rev. b, 23 de octubre de 2026), adjunto.

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Sección 26 12 13.13 – Transformadores de Potencia Sumergidos en Aceite (Liquid-Filled Power Transformers) (Emitida para Adquisición de Equipos, Rev. a, 17 de agosto de 2026):
Elimínese esta sección en su totalidad y sustitúyase por la Sección 26 12 13.13 – Transformadores de Potencia Sumergidos en Aceite, revisada (Adenda Núm. 3, Rev. b, 23

de octubre de 2026), adjunta.

2. Sección 26 13 26 – Interruptor de Potencia de Alta Tensión Aislado con SF6 (Emitida para Adquisición de Equipos, Rev. a, 17 de agosto de 2026):
Elimínese esta sección en su totalidad y sustitúyase por la Sección 26 13 26 – Interruptor de Potencia de Alta Tensión Aislado con SF6, revisada (Adenda Núm. 3, Rev. b, 23 de octubre de 2026), adjunta.

3. Sección 26 13 29 – Tablero de Distribución de Media Tensión Tipo Metal-Clad con Interruptores de Vacío (Emitida para Adquisición de Equipos, Rev. a, 17 de agosto de 2026):
Elimínese esta sección en su totalidad y sustitúyase por la Sección 26 13 29 – Tablero de Distribución de Media Tensión Tipo Metal-Clad con Interruptores de Vacío, revisada (Adenda Núm. 3, Rev. b, 23 de octubre de 2026), adjunta.

IV. C. PLANOS REVISADOS

Plano No.	Revisión
E1-01	d
E1-02	d
E1-03	b
E1-04	b
E3-01	d
E3-04	c

V. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **martes, 10 de noviembre de 2026 a las 10:30 AM (AST)**. Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Subastas/Licitaciones", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "acto de apertura virtual"

VI. Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas en o antes del **martes, 10 de noviembre de 2026 hasta las 10:00 AM (AST)**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que

PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.





Elisa Maldonado
Secretaria Junta de Subastas

Lcda. Hilda M. Rivera Colón
Oficial de Licitaciones

Emitida hoy, 3 de noviembre de 2026
En San Juan P.R.

JUNTA DE SUBASTAS
ASG
GOBIERNO DE PUERTO RICO